

## Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН 1, СН 2 и НН

млн.кВтч.

| п.п.      | Показатели   | Период регулирования |    |               |               |              |
|-----------|--|----------------------|----|---------------|---------------|--------------|
|           |  | Всего                | ВН | СН 1          | СН 2          | НН           |
| 1         | 2  | 3                    | 4  | 5             | 6             | 7            |
| <b>1.</b> | <b>Поступление эл. энергии в сеть, Всего</b>                           | <b>28,828</b>        |    | <b>28,828</b> | <b>27,986</b> | <b>7,426</b> |
| 1.1.      | из смежной сети, всего   | 28,828               |    | 28,828        | 27,986        | 7,426        |
|           | в том числе из сети  |                      |    |               |               |              |
|           | ВН   |                      |    | 28,828        |               |              |
|           | СН 1   |                      |    |               | 27,986        |              |
|           | СН 2   |                      |    |               |               | 7,426        |
|           | НН   |                      |    |               |               |              |
| 1.2.      | от электростанций ПЭ (ЭСО)   |                      |    |               |               |              |
| 1.3.      | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)                        |                      |    |               |               |              |
| 1.4.      | поступление эл. энергии от других организаций                          |                      |    |               |               |              |
| <b>2.</b> | <b>Потери электроэнергии в сети</b>                                    | <b>1,979</b>         |    | <b>0,842</b>  | <b>0,689</b>  | <b>0,447</b> |
|           | то же в % (п. 2/п. 1)  | 6,86                 |    | 2,92          | 2,46          | 6,02         |
| <b>3.</b> | <b>Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды</b> |                      |    |               |               |              |
| <b>4.</b> | <b>Полезный отпуск из сети</b>   | <b>26,849</b>        |    |               | <b>19,870</b> | <b>6,979</b> |
|           | в т.ч.   |                      |    |               |               |              |
| 4.1.      | собственным потребителям ЭСО   |                      |    |               |               |              |
|           | из них:  |                      |    |               |               |              |
|           | потребителям, присоединенным к центру питания                          | 26,044               |    |               | 19,065        | 6,979        |
|           | на генераторном напряжении   |                      |    |               |               |              |
| 4.2.      | потребителям оптового рынка  |                      |    |               |               |              |
| 4.3.      | сальдо переток в другие организации                                    | 0,805                |    |               | 0,805         |              |



Подготовил:

Главный инженер

А.Н. Крылов

Согласовано:

Директор

А.С. Левашов